



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888
Apdo. 10105

AGO-066-2014
21-05-2014

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realiza en atención al Plan Anual Operativo del Área de Gestión Operativa 2013 y tiene como objetivo evaluar la gestión de las autoridades de las Áreas de Salud de Ciudad Quesada, Aguas Zarcas y La Fortuna dirigidas a la conservación de la infraestructura y equipamiento médico e industrial de las edificaciones utilizadas para los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) de esas Áreas de Salud.

Los resultados obtenidos en la evaluación evidenció insuficiente mantenimiento básico en las instalaciones y equipamiento de los EBAIS y otras edificaciones de las Áreas de Salud de Ciudad Quesada, Aguas Zarcas, y La Fortuna, se encontró deterioro en los centros de carga eléctricos, telefónicos y de red, pisos, puertas, ventanas, paredes internas y externas, cielorrasos, aleros, precintas y tapicheles, muebles de madera y metal, estructuras de metal, bajantes, desagües y problemas en el manejo de las aguas servidas.

También se observó hacinamiento en la utilización de los espacios de las edificaciones para los EBAIS de esas Áreas de Salud de Ciudad Quesada, Aguas Zarcas y La Fortuna, tanto en los servicios médicos, de apoyo y administrativos, así como limitaciones para mejorar las condiciones de seguridad con salidas de emergencias y facilidades para acondicionar el espacio a la ley 7600 sobre igualdad de oportunidades a personas con discapacidad y su respectivo reglamento.

El edificio de la antigua clínica de Aguas Zarcas se encuentra en malas condiciones de conservación, y actualmente es utilizado como bodega para la Proveeduría de esa Área de Salud; lo que afecta la seguridad de los insumos que se guardan en ese sitio, ya que el sistema de seguridad de la edificación es únicamente rejas metálicas en puertas y ventanas, con un alto grado de oxidación que en algunos casos se observó desprendida por la misma corrosión, lo que aumenta el estado de inseguridad y vulnerabilidad y las posibilidades de que se materialicen los riesgos por robo o hurto, asimismo, el espacio físico para almacenar los insumos es insuficiente por lo que se colocan cajas en los pasillos impidiendo el libre tránsito.