



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel. 2539-0821 Fax. 2539-0888  
Apdo. 10105

**AGO-199-2014**  
**21-10-2014**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2014 del Área Gestión Operativa, Subárea Fiscalización Operativa Región Sur, con el propósito de evaluar las condiciones de la infraestructura de las sedes de EBAIS del Área de Salud de Corredores.

En la evaluación se determinó que los EBAIS Corredores Centro, Norte y Sur, además de las Fincas, presentan deficiencias de mantenimiento a nivel civil, eléctrico, mecánico y estructural, ocasionado que la infraestructura presente deterioro en diversos elementos tales como paredes, pisos, cielos, instalaciones electromecánicas, etc. Esta situación incrementa la posibilidad de aumento en costos de labores correctivas, por falta de acciones preventivas, elevando el riesgo de interrupción en servicios médicos.

De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio se recomendó a la Dirección Médica y Administración del Área de Salud de Corredores, que en coordinación con el Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento (ARIM) de la Dirección Regional Servicios de Salud Brunca, realicen un diagnóstico de las edificaciones de las Casas de Visita Periódica y Equipos Básicos de Atención Integral en Salud, con el propósito de que con los resultados obtenidos se defina un portafolio de proyectos de recuperación de los inmuebles, programándolos de conformidad con los recursos financieros disponibles, según presupuesto en las partidas de mantenimiento y reparación de edificios.