



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 1010

**ASAAI-048-2016**  
**18-04-2016**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2015, del Área Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura (Subárea Infraestructura, Equipamiento y Producción), con el propósito de evaluar el estado de conservación de las instalaciones del Laboratorio de Productos Farmacéuticos.

Los resultados del estudio permitieron determinar deterioro en la infraestructura y las instalaciones eléctricas, así como incumplimiento de aspectos normativos de accesibilidad, seguridad, y del Reglamento Técnico sobre Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria Farmacéutica, del Ministerio de Salud de Costa Rica, en lo relacionado con edificios e instalaciones, sistemas de aire y validación.

Por lo anterior, se recomendó a la Dirección de Producción Industrial, realizar un estudio con el fin de establecer la factibilidad de un proyecto de dotación de nueva infraestructura para el Laboratorio de Productos Farmacéuticos. Con fundamento en los resultados obtenidos, adoptar las acciones que sean pertinentes.

Además, al Laboratorio de Productos Farmacéuticos, con fundamento en los resultados expuestos en el presente informe, según la disponibilidad de recursos presupuestarios, priorizar y ejecutar actividades de mantenimiento de la infraestructura.