



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 1010

ASAAI-115-2017
09-10-2017

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2017 del Área Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura, (Sub Área Infraestructura, Equipamiento y Producción), con el propósito de evaluar la implementación del Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones en edificaciones institucionales.

La implementación del Plan de Seguridad en Incendios y Explosiones contempla la ejecución de proyectos para los edificios que utiliza la institución, los cuales se dividen en: 1. Paquete Básico o corto plazo que consiste en la instalación de extintores, señalización de medios de egreso, actualización de planos de instalaciones y contenedores para líquidos inflamables; 2. Paquete Mediano Plazo en el cual se desarrollan proyectos de sistema fijo de protección contra incendios y sistema de detección y alarma contra incendios y, 3. Paquete Largo Plazo que contempla proyectos de compartimentación y sistema de supresión por medio de rociadores.

En la evaluación efectuada, se evidenció que existen limitaciones que han generado un atraso en la ejecución de proyectos, lo anterior, por cuanto, del total de 59 edificaciones evaluados por el PSIE diez cumplen los proyectos de corto plazo, para un 16.94%, y de 43 edificios, nueve cumplen con los proyectos a mediano plazo para un 20.93% y cuatro cumplen con los proyectos a largo plazo para un 9.3%.

Además, el estudio demuestra que en el periodo 2015-2016, las evaluaciones efectuadas se han concentrado en los Hospitales de la institución y en pocas áreas de salud, limitando la implementación de estrategias que coadyuvan al logro de minimizar y controlar el riesgo de edificaciones y usuarios ante desastres en el primer y segundo nivel de atención. Al respecto, al 2017 se tiene conocimiento del estado de ejecución de proyectos de 59 edificaciones (25.76%) de un total de 229 que tiene la institución dentro de la categoría de Hospitales, Clínicas, Áreas de Salud, Unidades de Producción y edificios administrativos. No obstante, la Caja dispone además de 200 edificaciones de Sedes de EBAIS que podrían ser evaluadas con el propósito de disminuir los riesgos ante desastres y proporcionar seguridad a los pacientes y funcionarios de la Institución.

De conformidad con los resultados del estudio, se recomienda a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y Gerencia Médica, realizar un análisis de las causas que han dificultado el desarrollo de los proyectos del Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones, y con los resultados obtenidos, definir los mecanismos necesarios para alcanzar los objetivos y metas planteadas.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 1010

Asimismo, se emite una recomendación con el propósito de desarrollar un plan de trabajo y una metodología para la evaluación de la totalidad de las edificaciones utilizadas por la Institución, de manera que se actualice el estado de cada edificio y se definan las estrategias y requerimientos técnicos y económicos pertinentes para el cumplimiento del Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones.