



21 de setiembre de 2020

Señores
Gerencia Financiera
Dirección Regional de Sucursales Brunca
Caja Costarricense de Seguro Social
Presente

Estimados señores:

Reciban un saludo cordial de parte de nuestra. Con relación al cartel de la Compra Directa **2020CD-000002-1601 UPS**, nos permitimos solicitar las siguientes aclaraciones con respecto al ítem 1:

- Solicitamos aclarar el tipo de onda que se requiere ya que este punto tiene efectos importantes en el precio del equipo:

Tipo de Onda
Onda senoidal pura
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal

- Solicitamos aclarar cuántas salidas (tomas) se requiere como mínimo, ya que se establece dos valores en diferentes partes de las especificaciones técnicas:

Sección	Requerimiento
5.Tomacorrientes	Al menos 4 tomas tipo NEMA 5-15R, al menos 4 deben estar protegidos por batería. Esta especificación sugiere que el mínimo es 4.
6. Capacidad	8 outlets. Esta especificación sugiere que el mínimo es 8.

Agradeciendo su atención a la presente, se despide.

Cordialmente,

Ricardo Fernández Mata
Representante Legal