CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Área de Gestión de Bienes y Servicios
Sub Área de Contratación Administrativa
Teléfonos: 2547-8283

5 de junio de 2020
SCA-SC-287-2020

Señores
Proveedores

ASUNTO: Respuesta a solicitud de Modificación / Aclaración al cartel 2020LA-000052-2102 "Suministro e Instalación Aire Acondicionado y Extracción. Mantenimiento, repuestos y accesorios"

Estimados Proveedores:

En respuesta a peticiones de aclaraciones al cartel realizadas por la empresa **CONFORT CLIMATICO,** adjunto oficio D.I.-2120-06-2020 suscrito por el Ing. John Torres Valenciano, Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, en el cual se refiere a las peticiones realizadas. (Se adjunta documento).

*** Cabe recalcar que la apertura del expediente se mantiene para el día **17 de Junio del 2020 a las 08:00 Horas**.

Agradeciendo lo anterior, suscribe

Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez
Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa

Archivo
2020LA-000052-2102
Denis S

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Departamento Ingeniería y Mantenimiento
Teléfonos: 2547-8387 / Fax: 2223-4118

DEN 175 ANIVERSARIO | HOSPITAL San Juan de Dios

Favor solicitar aclaración, modificar y archivar en el expediente 5/6/2020

05 de junio de 2020
D.I.-2120-06-2020

Licenciado
Andrés Araya Jiménez
Coord. Sub-Área Contratación Administrativa
Hospital San Juan de Dios

Estimado señor:

ASUNTO: RESPUESTA A ACLARACION PROCESO LICITATORIO 2020LA-000052-2102 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN"

De acuerdo con lo mencionado en el asunto y en respuesta al oficio 69-19 con fecha del 04 de junio del 2020, de la casa comercial CONFORT CLIMATICO, le indico que el índice energético en EER para el modelo de referencia de las unidades condensadoras que se deben de instalar en el Área de Procedimientos y en los Cubículos de Aislamiento de la Unidad Nacional de Quemados debe de ser de 13.

Atentamente,

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS * SEGURO SOCIAL * COSTA RICA * DEPTO. INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Ing. John Torres Valenciano
Depto. Ingeniería y Mantenimiento

CC.: Expediente 2020LA-000052-2102
Archivo

HOSP.SAN JUAN DE DIOS
A.G.B.S-RECEPCION
5/JUN/2020 PM12:41