



HOSPITAL DE LAS MUJERES Dr. ADOLFO CARIT EVA
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECAÁNICA
Teléfonos: 2523-5864 / 2523-5912



SIM-E-154-06-2020

Miércoles 10 de junio de 2020

Señores Proveedores

ASUNTO	ACLARACIÓN AL CONCURSO N° 2020LA-000006-2105

Estimados Proveedores,

Sirva la presente para comunicarles que en relación al CONCURSO N° 2020LA-000006-2105, POR CONCEPTO DE "MPC A EQUIPOS DE COCINA, CAMPANA EXTRACTORA DE GRASA Y TRAMPAS DE GRASA:

En cuanto al punto 18, Inciso E: Incorporación al CFIA la cual dice: "La empresa debe estar inscrita ante el CFIA, Se debe adjuntar certificación con no más de un mes de emisión que respalde que se encuentra al día ante dicho ente", se aclara que, se debe leer de ahora en adelante: La empresa puede presentar los atestados de un profesional en Electromecánica, Electrónica, Eléctrica, Mantenimiento Industrial, Mecánico al día con sus obligaciones ante el CFIA con al menos 5 años en el ejercicio profesional. Facultado para el trabajo en instalaciones de GLP

Se deberá aportar al menos dos personas con perfil técnico. El personal técnico debe contar con los atestados y experiencia afín a la contratación, con al menos 5 años.

La administración se encuentra facultada en solicitar la sustitución de cualquiera del personal profesional y técnico aportado, mediante acto motivado.

Sin más por el momento, se despide atentamente,

Ing. Carlos A. Padilla Gutiérrez
Profesional 1, Ingeniería y Mantenimiento

