



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital Nacional de Geriatria y Gerontologia Dr. Raúl Blanco Cervantes

Ingenieria y Mantenimiento

Teléfono: 2542-2137 Número Fax: 2542-21-39

Correo electrónico: dchavezr@ccss.sa.cr rduarte@ccss.sa.cr

HNGG- DG-DAF-INGEMA- 0291- 2020

19 de mayo de 2020

Señor

Douglas Rojas Barrantes, Coordinador Sub Area de Contratación Administrativa
Area Gestión Bienes y Servicios -2202

Estimado señor:

**ASUNTO: Respuesta a oficio HNGG-DG-DAF-AGBS-SACA-0497-202. Referencia 2020
LA-000004-2202 Remodelación de Odontología y Consultorios de Tercer piso SIGA.
Aclaración.**

En respuesta a consulta realizada por la empresa Arrieta Piedra Servicios de Mantenimiento S.A.,
me permito aclarar lo siguiente:

El voltaje de la condensadora correcto deberá ser: 208V/60Hz/3Ph, en los planos eléctricos se
detallan lo referente a las instalaciones eléctricas incluido el sistema de aire acondicionado.

Atentamente,

Ingeniería y Mantenimiento

RICARDO
DUARTE
TENCIO (FIRMA)
Firmado digitalmente
por RICARDO DUARTE
TENCIO (FIRMA)
Fecha: 2020.05.19
12:16:12 -06'00'

Ing. Ricardo Duarte Tencio
Jefatura

RDT/FCR/dchr
C. consecutivo

FROILAN
CAMPOS
ROJAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por
FROILAN CAMPOS ROJAS
(FIRMA)
Fecha: 2020.05.19
12:08:58 -06'00'

Ing. Froilán Campos Rojas
Mantenimiento Industrial

