



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital Nacional de Geriatria y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes

Ingeniería y Mantenimiento

Teléfono: 2542-2137 Número Fax: 2542-21-39

Correo electrónico: dchavezr@ccss.sa.cr rduarte@ccss.sa.cr

HNGG- DG-DAF-INGEMA- 0301- 2020

21 de mayo de 2020

Señor

Douglas Rojas Barrantes, Coordinador Sub Area de Contratación Administrativa
Area Gestión Bienes y Servicios -2202

Estimado señor:

**ASUNTO: Respuesta a oficio HNGG-DG-DAF-AGBS-SACA-0497-202. Referencia 2020
LA-000004-2202 Remodelación de Odontología y Consultorios de Tercer piso SIGA.
Aclaración Empresa Confort Climático**

En respuesta a consulta realizada por la empresa Confort Climático de Costa Rica S.A., me permito aclarar lo siguiente:

El sistema de aire acondicionado VRF de los consultorios del piso 3 del edificio SIGA, no debe ir conectado al sistema BMS existente en el hospital, no se incluyó en el alcance de este proyecto.

Atentamente,

Ingeniería y Mantenimiento

RICARDO
DUARTE
TENCIO (FIRMA)
Firmado digitalmente
por RICARDO DUARTE
TENCIO (FIRMA)
Fecha: 2020.05.21
13:23:37 -06'00'

Ing. Ricardo Duarte Tencio
Jefatura

RDT/FCR/dchr
C. consecutivo

FROILAN CAMPOS
ROJAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por
FROILAN CAMPOS ROJAS
(FIRMA)
Fecha: 2020.05.21 11:20:14
-06'00'

Ing. Froilán Campos Rojas
Mantenimiento Industrial

HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRIA
Y GERONTOLOGIA
AREA DE GESTION BIENES Y
SERVICIOS
**Constancia documentos
impresos con firma digital**
El suscrito Lic. David Baltodano
Navarro, cédula 1-0908-0470 en mi
condición de analista de la Sub Area
de Contratación Administrativa hago
constar que verifiqué que el presente
documento impreso que consta de 1
página(s) y presenta 1 firma(s)
digital(es) auténtica(s) estampada(s)
en el mismo, el día 21/05/2020, a las
13:23 p.m. Se aclara que el
resguardo del archivo será
responsabilidad del funcionario
designado para este fin, en la
siguiente ruta de respaldo: C:\Users
\mquirosb\Documento\Archivo
central AGBS\SACA