




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
DR. RAÚL BLANCO CERVANTES
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
Teléfonos: 2542-2137 / Fax: 2542-2139

11 de mayo de 2020
HNCG-DG-DAF-0278-2020

Lic. Douglas Rojas Barrantes, Mba
Coordinador Sub Área Contratación Administrativa
AGBS
Presente



Referencia: 2020 LA-000004-220 Remodelación de Odontología y Consultorios Tercer Piso SIGA
ASUNTO: Respuesta a oficio HNCG-DG-DAF-AGBS-SACA-0469-2020 Aclaración y Modificación al Cartel

Estimado señor:

Referente a las aclaraciones solicitadas por la empresa PIACO S.A, procedemos a dar respuesta a cada uno de los puntos.

Respuesta a observación 1:

Referente a la eficiencia del equipo aire acondicionado se deberá respetar la siguiente:

"Deberá contar certificación Energy Star, eficiencias arriba de los 14.8 EER y 29 IEER."

Respuesta a observación 2:

En especificación para el mobiliario ubicado en el área clínico-operativo en los recintos unidad dental de 1 a 7 donde se indica que el mobiliario será fabricado en acero inoxidable con sobre de Corian.

Se aclara: NO debe llevar "sobre liso de acero inoxidable". Los muebles en el área clínico operativo en los recintos unidad dental de 1 hasta 7 donde se debe instalar mobiliario de acero inoxidable con sobre en corian, debe tener refuerzo tipo omega para instalar el sobre de corian, los refuerzos deberán ser acordes a dimensiones de cada mueble.

Respuesta a observación 3:

El dado de concreto existente si deberá demolerse y construirse uno de acuerdo con las dimensiones del equipo condensador a instalar.

Respuesta a observación 4:

El acabado del piso tanto en el piso 2 como el piso 3 deberá ser el que se indica en la tabla de simbología como PE01 "Proceso similar o superior al Crystal Stone de la casa comercial CRM, ver especificaciones técnicas arquitectónicas de piso.

Atentamente,

YURI PEREZ VACALLA Firmado digitalmente por YURI
PEREZ VACALLA (FIRMA)
Fecha: 2020.05.11 15:42:53 -06'00'

Ing. Yuri Pérez Vacalla
Jefe de Ingeniería y Mantenimiento a.i

FROILAN CAMPOS Firmado digitalmente por FROILAN
CAMPOS ROJAS (FIRMA)
Fecha: 2020.05.11 15:44:45 -06'00'

Ing. Froilán Campos Rojas
Mantenimiento Industrial

YPV/FCR/DCHR
C. consecutivo

"Líder en la atención de las personas adultas mayores"