



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Area de Salud Alajuela Norte Dr. Marcial Rodríguez Conejo  
Subárea de Gestión de Bienes y Servicios  
Teléfono: 2437-8133 / Fax: 2440-6358 galvarah@ccss.sa.cr

**ASAN- SGBS-0278-17.**

**Alajuela, 24 de Julio del 2017.**

Señoras(es).

Clima Ideal S.A.

Lehao Refrigeración Industrial S.A.

Tecnoambientes.

LG Services S.A.

Confort Climático.

AC Services S.A.

Equilsa S.A.

Frío Fénix S.A.

Hitec.

**ASUNTO: Comunicación de Aclaraciones y Modificaciones a las ficha Técnica de la Compra Directa 2017CD-000010-2216, Equipos de Aire Acondicionado.**

Estimadas(os) Señoras(es):

Se les saluda muy cordialmente y a su vez se le comunica las siguientes aclaraciones y modificaciones a la ficha técnica de la compra directa 2017CD-000010-2216:

1-Esta contratación será de línea única. Los oferentes para ser elegibles deberán cumplir con todos los requisitos que se solicitan en las especificaciones técnicas para cada equipo. Se debe desglosar el precio por cada unidad.

2-Para el equipo del área de Estadística se especifica que la unidad deberá ser de una capacidad de 36,000 BTU/h. Para este mismo se aclara que el evaporador debe ser tipo pared alta idóneamente. Se elimina la bomba de condensado, la cual será por gravedad. El tablero más cercano para la alimentación eléctrica se encuentra en Mantenimiento. La Caja Costarricense de Seguro Social le dará mantenimiento a dicho tablero asegurando la calidad eléctrica para el equipo a instalar. La condensadora se ubicará en pared contigua a zona a climatizar.

3-Para los equipos a instalar en ORL, la CCSS realizara los trabajos en ventanearía para las nuevas unidades. Se elimina bomba de condesando. Las condensadoras se colocaran en la pared exterior. La acometida eléctrica se tomara del tablero de esa misma zona. Los trabajos eléctricos de parche en pared se realizarán con canaleta certificada de mínimo de 50 milímetros de espesor.

4-En el caso del equipo a instalar en el área de monitoreo la distancia de la acometida eléctrica aproximada es de 45 metros. La condensadora se ubicará en pared externa. Se elimina la bomba de condesado. Se reutilizara la estructura existente en zona de instalación de evaporador.

5-El equipo de la zona de Esterilización se instalara condensadora en area de tapichel de concreto externo. El condesando será dirigido a pileta existente en zona de esterilización. La condensadora existente no se retirará solo así la evaporadora.



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Area de Salud Alajuela Norte Dr. Marcial Rodríguez Conejo

Subárea de Gestión de Bienes y Servicios

Teléfono: 2437-8133 / Fax: 2440-6358 galvarah@ccss.sa.cr

6- El adjudicatario deberá notificar a la empresa que brinda el mantenimiento contratado de los equipos involucrados para que realicen la inspección necesaria para el retiro del contrato vigente.

Las demás condiciones permanecen invariables.

Atentamente,

**Lic. Guido Alvarado Hernández.**

**Jefe.**

**Subárea Gestión de Bienes y Servicios.**



Expediente de Compra: 2017CD-000010-2216.