



Caja Costarricense de Seguro Social
Hospital Nacional Especializado Dr. Roberto Chacón Paut
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento
Teléfono: 2216-6418

12 de agosto de 2019

CONTRATACION ADMINIST.

2305-DAF-SIM – 068 - 19

13/AGO/2019 AM 9:29

Señor
Mario Rojas Chinchilla
Contratación Administrativa
Agebys
HOSPITAL DR. ROBERTO CHACON PAUT

ASUNTO:	Aclaración Compra 2019CD – 000020 – 2305 Consultoría profesional
----------------	---

Estimado señor:

Sírvase comunicar a los posibles oferentes de la compra indicada la siguientes aclaraciones solicitadas por el señor Rodrigo Jaikel Chacón, la mayoría de las cuales fueron aclaradas en visita técnica.

1. Se realizarán dos mediciones con equipo analizador de redes eléctricas en tableros principales y mediciones instantáneas con milímetro eléctrico en 15 tableros secundarios.
2. Considerar un área aproximada de 9 500 m². Se adjunta planta de distribución arquitectónica en CAD.
3. No debe incluirse dentro de los trabajos solicitados, los siguientes sistemas: cableado estructurado, sistema detección incendios y robo, CCTV, control de acceso, relojes, BMS, control de activos.
4. Los servicios profesionales deberán contemplar los tarifados por el CFIA además, las etapas de levantamiento, valoración y diagnóstico del sistema eléctrico actual, solicitadas en el cartel técnico.
5. Se aclara en punto anterior.
6. Se deben considerar los montos establecidos por el CFIA para este tipo de servicios.
7. Se estima área de diseño de 9 500m² (ver punto 2).
8. En levantamiento eléctrico se debe incluir en planos eléctricos cada una de las salidas, ubicación en planta y circuito ramal al que pertenece.
9. Última actualización de planta arquitectónica: 2018
10. El servicio termográfico para valorar puntos calientes, se realizarán en los dos tableros principales a los cuales se les realizará análisis eléctrico.
11. Se responde en numeral 1.



Caja Costarricense de Seguro Social
Hospital Nacional Especializado Dr. Roberto Chacón Paut
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento
Teléfono: 2216-6418

12. Los planos deberán ser entregados al Hospital debidamente visados cuyos costos deberán ser incluidos por el oferente en su oferta.
13. La oferta no debe incluir el IVA.

Es importante recalcar lo establecido en el punto No. 6 del Cartel de Especificaciones técnicas que dice lo siguiente:

6 -VISITA AL SITIO. (NO es Obligatoria)

“Antes de someter su oferta el participante podrá visitar el sitio, examinará las especificaciones relacionadas y se informará plenamente del carácter y extensión del contrato, así como de las condiciones de espacio y limitaciones del sitio que puedan en alguna forma afectar la ejecución del mismo. De la actividad se levantará una minuta con la firma de los asistentes que se incorporará al expediente del concurso. El oferente no podrá aducir desconocimiento del sitio y condiciones por no ejecutar visita al sitio ni tampoco cobrar sobreprecios por omisiones”.

Atentamente;

William Chavarría Sánchez

Ing. William Chavarría Sánchez

Jefatura Servicio de Ingeniería y Mantenimiento
Hospital Nacional Especializado Dr. Roberto Chacón Paut



CI: Archivo