



HWAT-GIM 0226-2019
11 de agosto de 2020

Lic. Royer Sanchez Bogantes
Sub Área contratación Administrativa
Gestión de Bienes y Servicios
Hospital William Allen Taylor

ASUNTO: Aclaraciones al cartel 2020LA-000010-2307 Habilitación de espacios temporales para atención de pacientes.

Estimado licenciado:

En el cartel de la compra en mención se deben de hacer las siguientes aclaraciones:

- Altura de cielo de la sala de espera de emergencias es de 3 m.
- Es debe instalar viga americana en el techo de los consultorios, según el detalle adjunto
- Las estructuras de techo en tubo de hierro serán en calibre 1,8 mm
- Se deberán entregar los planos "as Built" y las memorias de cálculo de techos.

Sin otro particular, atentamente

Arq. Nazira Abad Meckbel
Coordinadora Sub Área Infraestructura
Gestión Ingeniería y Mantenimiento

C.
Archivo.