



**AREA DE SALUD CATEDRAL NORESTE  
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO  
TEL: 2256-0907/EXT 108 Fax: 2233-7383**

**S.I.M.C.C 076-06-2016**

17 de junio del 2016

Licda. Karla Segura Talavera  
**Contratación Administrativa  
Área de Salud Aserrí**


**ASUNTO:** Aclaración de dudas planteadas por proveedores en junta de aclaraciones a compra de **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA PARA RAYOS X DEL AREA DE SALUD DE ASERRÍ"**

Estimada compañera:

Se solicita hacer del conocimiento de los potenciales oferentes a la compra mencionada en el epígrafe, la aclaración a las dudas planteadas en la junta de aclaraciones:

1. Todos los componentes de la acometida eléctrica deben ser UL, tal como se indica en el cartel de especificaciones técnicas.
2. Cada proveedor debe enviar un correo a este servidor para suministrar los planos disponibles de la clínica en formato CAD.
3. La ubicación del seccionador en la sala de rayos X se definirá con la empresa encargada del suministro del nuevo rayos X, por lo que el seccionador ira colocado en algún punto a definir dentro del cuarto. El nuevo seccionador no se colocará en el lugar del seccionador actual, por lo que no es necesario la intervención de esa pared.
4. No se amplía la fecha definida para la presentación de las ofertas (esto de acuerdo a lo indicado por la administración de la clínica).

Se adjunta croquis con posible ubicación del seccionador del equipo de rayos x.



Sin más detalle, atentamente,

Ing. Manuel Ugarte Solís  
**Ingeniería y Mantenimiento**  
 Área de Salud Catedral Noreste



CC: Expediente compra  
 Archivo