



Turrialba, 13 de setiembre, 2018
SACA-ASTJ-220-09-2018

Señores
Proveedores

Estimado señores (as):

ASUNTO: Respuesta aclaración al cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-000018-2348 Fuente ininterrumpida de potencia (UPS) 1 KVA, 700 KVA, 2.2 KVA (Para las Áreas de Salud La Unión, Los Santos, Paraíso-Cervantes, Turrialba-Jiménez u Hospital -Jiménez u Hospital DR. Roberto Chacón Paut)

Adjunto remito documento sobre aclaración al cartel recibido en esta oficina el día de hoy, N° de oficio DRSSCS-ING-754-18 , suscrito por el Ing. Alejandro Vargas Cascante del Área de Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur, donde brinda respuesta a la solicitud de aclaraciones al cartel planteada por la empresa Power Solutions, S.A., en relación a la Contratación Directa indicada en el epígrafe.

Cabe indicar que la fecha previamente establecida para la recepción de ofertas se mantiene.

Se adjunta documento "Respuesta aclaración al cartel de la Contratación Directa No. 2018CD-000018-2348" conformado por (1 página).

El Cartel actualizado se encuentra disponible en la página web www.ccss.ca.cr en el apartado "Licitaciones" unidad programática 2348 -Área de Salud Turrialba.

Agradeciendo su atención al respecto.

Atentamente

AREA DE SALUD TURRIALBA-JIMÉNEZ

Alberth MN

Lic. Alberth Meneses Navarro
Contratación Administrativa a



Bach. Elizabeth Gutiérrez Mora / Coordinadora Unidad de Gestión de Bienes y Servicios ASTJ (vía correo electrónico)
Expediente de compra



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur
Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento **ARIM**
Teléfono: 2222-0081 / Fax: 2223-3869

DRSSCS-ING-754-18
13 de setiembre de 2018

Licenciado
Alberth Meneses Navarro
Contratación Administrativa
Área de Salud Turrialba-Jiménez

Estimado señor:

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD ACLARACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000018-234

Mediante la presente lo saludo y referente a lo indicado en el epígrafe, se indica que se recibe en forma la solicitud de aclaración de modificar el punto 14 "Baterías preinstaladas: 1 (RBC55)." de la Línea 3 Fuente ininterrumpida de potencia (UPS) de 2.2 KVA (Similar a APC SUA2200) de las especificaciones técnicas; por parte de la empresa Power Solutions S.A.

Por lo tanto, dicha línea se deberá leer de la siguiente manera:


14. Baterías preinstaladas: 1.

Se adjunta especificaciones técnicas modificadas y firmadas.

Atentamente,

**DIRECCIÓN REGIONAL
DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL SUR**


Ing. Alejandro Vargas Cascante
ARIM



C.c/
 Archivo