



28 de Agosto de 2017  
ASF-CA-179-2017

Señores  
Proveedores

Estimados señores:

**ASUNTO: Aviso No. 1, Aclaración, Aspectos a considerar como resultado de la visita al sitio de la Compra Directa 2017CD-000006-2471. “Mejoras Sede de EBAIS Los Ángeles y Coopevega”.**

De acuerdo a visita al sitio realizada el día 25 de agosto del presente, a las Sedes de EBAIS Coopevega y los Ángeles de la Fortuna respectivamente se realizan las siguientes aclaraciones y modificaciones:

#### **SEDE DE EBAIS COOPEVEGA**

Se aclara que en este centro por error se indicaron algunos trabajos que no correspondían, siendo lo correcto a realizar: la construcción del paso cubierto indicado en planos, con la loza y la malla y el mantenimiento del sistema eléctrico del interruptor principal, tablero eléctrico y la identificación y rotulación de los circuitos.

Adicionalmente en la visita se contempló incluir en la compra, el mantenimiento de la estructura del tanque de agua, realizando:

- a) Limpieza general de la estructura, removiendo la oxidación y pintando toda la estructura metálica con una base anticorrosiva a dos manos de pintura Corroless de protecto y dos manos de un esmalte anticorrosivo color gris similar al existente. Pintar el tanque y tuberías con pintura asfáltica color gris a dos manos y final mente el lavado interno del tanque, desinfección con cloro y el cambio del elemento del filtro del agua (PS5 marca Pentek de 9 7/8 X2 ½).
- b) Cambio de las 5 luminarias externas y las 3 del cuarto de aseo por spot de empotrar tipo LED de 18-21 Watt, 120 volts, 22cms de diámetro, luz blanca calidad UL igual o superior a Sylvania Downlight Syl-Lighter Led P25943-36
- c) Cambio de 14 las luminarias internas del pasillo y de los demás aposentos por luminarias de sobreponer tipo LED de 40-55 Watts, 120 volts, de 30X120 cms, con tubos LED o barras LED calidad UL, igual o superior a Sylvania Deltawing Led SMD S24

#### **SEDE DE EBAIS LOS ANGELES**

En esta sede de EBAIS no se consideró hacer ninguna modificación adicional, manteniendo lo indicado tal como está en el cartel.



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Área de Salud Fortuna

Teléfono: 2479-8565 / Fax: 2479-8564

---

Sin otro particular y en disposición de atender cualquier consulta suscribe.

Atentamente,

Lic. Maikol González González  
Contratación Administrativa  
Área de Salud Fortuna



- Expediente 2017CD-000006-2471, "Mejoras Sede de EBAIS Los Ángeles y Coopevega"
  - Archivo.
-