CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Área Salud Aguas Zarcas
Contratación Administrativa
Teléfono: 2474-0378 ext 111 / Fax: 2474-0494

Aguas Zarcas, 23 de agosto, 2016
CA-ASAZ -031-16

Señores:
Proveedores CCSS

Estimados proveedores:

ASUNTO: Modificación N.1 al Cartel de Compra Directa 2016CD-000002-2473

Según visita al sitio realizada el día de hoy, y lo estipulado en el cartel de compra directa 2016CD-000002-2473 correspondiente a **"Instalación del Sistema de Agua Potable de Emergencia para la Clínica Aguas Zarcas",**
Se detallan aspectos técnicos a considerar para la presentación de la oferta y la ejecución del proyecto:

1. Se solicita la colocación de un pedestal para ubicar el panel de control, el mismo debe ser de estructura metálica tipo C invertida, ya que no se cuenta con la estructura adecuada para este fin.
2. Los Motores de las bombas, serán colocados sobre un pedestal de concreto de 5 cm de altura sobre el nivel del piso.
3. La canalización de la cometida eléctrica se definirá en la ejecución de la misma, garantizando el buen funcionamiento y el aprovechamiento de los espacios disponibles.

En cuanto a la parte administrativa se aclara que la fecha de la apertura así como la fecha de recepción de ofertas es el día **26/08/2016 al ser las 10:00hrs,** ya que por error involuntario la clausula quinta y sexta del cartel de compra presenta discrepancias en cuanto a la fecha.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RESTO DEL PLIEGO CARTELARIO PERMANECE INVARIABLE

Sin más por el momento;

Atentamente;
Área de Salud Aguas Zarcas

Yesseth Blanco García
Contratación Administrativa

Cc/ Expediente de Compra 2016CD-000002-2473
Archivo