



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Área de Salud Pital, Contratación Administrativa  
Teléfono: 2473-3089 Ext. 119 / Fax: 2473-3553

Pital, **09 de Octubre** del 2018  
ASP-CA-**540**-2018

Señores Proveedores  
Potenciales oferentes

Estimados señores;

ASUNTO: Aclaración sobre cantidad requerida. Cartel 2018CD-000011-2475, Objeto de adquisición: Bomba y Motor Sumergible y Reparación de Sistema Hidroneumático.

Por este medio se hace de su conocimiento que: respecto a las especificaciones técnicas, específicamente sobre Sistema Hidroneumático en el punto 5, debe leerse:

5. Cambio de **dos** tanques hidroneumáticos....

El cambio corresponde únicamente a la cantidad, se requiere el cambio de 2 tanques, no solamente de uno como se indicó originalmente en el pliego cartelario.

Sin otro particular suscribe;

ÁREA DE SALUD PITAL



Lic. Gerardo Chavarría Ramírez  
Encargado de Contratación Administrativa

*C/c Ing. Carlos Luis Espinoza Rojas. ARIM DRSSRHN.*