



Ciudad Quesada, 14 de agosto del 2019
D.R.S.S.H.N. –0372-ARIM-2019

Lic. Gerlin Miranda

Área de compras

Área de Salud Florencia

Dirección de Red Integrada de prestación de Servicios de salud

Región Huetar norte.

Asunto: Acta de Visita de sitio de compra Mejoras Sede de EBAIS Florencia y la Tigra.

14 de agosto del 2019 al ser las 10:00am, se realiza visita de sitio de la compra “Mejoras sede de EBAIS Florencia y La Tigra”.

1. Se inicia el recorrido por el edificio de la sede de EBAIS La Tigra: Se inicia la visita con la lectura de las actividades indicadas en el cartel de licitación:

- Se aclara que el modelo de cielo en fibra mineral a utilizar para la Sede de EBAIS de La Tigra va a ser igual o superior calidad” ULTIMA tegular “ de la marca Armstrong.
- Se aclara que se debe contemplar una separación en las rejillas con respecto a la pared de 5”, ya que en este proyecto las ventanas abren hacia afuera.
- Se indica que el área a intervenir en la sala de espera se debe de considerar mover la lámpara de salida (emergencias), al sector en donde se establecerá el nuevo ingreso.
- Se debe considerar pasa la estación manual del sistema de alarma, a donde se va a ubicar la nueva puerta de ingreso.
- En cuanto al mantenimiento del sistema contra incendios, se indica que el equipo existente es: 3 estaciones manuales, 4 luces estroboscópicas y 24 sensores de humo.

2. Se continúa con la visita a la Sede de EBAIS Florencia:

- Se indica que se debe de incluir mueble en acero inoxidable en el área de curaciones. Fregadero industrial de 1 tanque estándar de sobre liso, de 40cm x 40cm x 30cm ubicado al lado izquierdo. El tanque troquelado con grado sanitario según especificaciones del Ministerio de Salud. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 de grado quirúrgico y en calibre #18, panel inferior para usos varios. Respaldo de 15cm. Patas de acero inoxidable en tubo redondo de 1½” pulgada en 1.5mm con terminales niveladoras de altura en la base de las patas. Importante: Las patas traseras se ubicarán 7cm hacia adentro o hacia al frente para salvar la curva sanitaria de necesitarse. Medidas: 1.30m (variable) x 60cm x 90cm. Deberá contemplar reborde perimetral como el de la fotografía para que el agua no caiga al suelo fácilmente.

“Red integrada Huetar Norte, líder en la prestación de servicios de salud”



Dibujo de ejemplo, en este caso la pileta debe de ir del lado izquierdo

GRIFERÍA

La grifería será de primera calidad. Marca de referencia: Helvex, línea hospitalaria o institucional. Se utilizarán cacheras tipo cuello de ganso con manijas tipo palanca de accionar con muñeca. Igual o superior características físicas al modelo igual o superior calidad a la Helvex HM-38.

- Se debe de incluir en el área de observación una cachera para pila fregadero del modelo indicado en especificaciones, para piletas de acero inoxidable. Modelo igual o superior calidad a los de la cada Helvex HM-38.
- Se indica que la distancia de la cortina antibacteriana a colocar en los consultorios (según se indicaron en las especificaciones técnicas); deben ser de 2.40m de largo, más el 30% de holgura según se establece en este tipo cortinas.
- En los baños de discapacitados, se aclara que solo se deben de considerar dos espejos con características acordes a la ley 7600. (servicio sanitario para discapacitados), modelo indicado en el cartel de licitación. (1 en el baño hombres y 1 en el baño mujeres).
- La láminas de cielo de fibra mineral a cambiar en esta sede de EBAIS, mismas fueron indicadas en el cartel de licitación, se aclara que se deben de considerar del mismo modelo existente el cual es: similar o superior calidad a las distribuidas por la casa comercial Armstrong, láminas sin manchas, homogéneas, continuas, con una misma textura, un solo tono, sin que presenten ninguna área panderada o deformada. Igual o superior calidad a Lamina fibra mineral GEORGIAN biselado blanca 1752b Square Lay-in & Tegular, medium texture, de 2x2 pies y semiculto, resistente a la humedad, con retardo al fuego (clase A), reflectancia luminaria no menor de 0.86y certificada acústica de 0.65-0.70 UL.

"Red integrada Huetar Norte, líder en la prestación de servicios de salud"



AREA REGIONAL DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
HUETAR NORTE
Dirección de Red Integrada de Servicios de salud,
región Huetar Norte



Se hicieron presentes hacen presente las siguientes empresas:

- ASAP Construcción Soto.
- Edificadora Beta. Ricardo Guerrero.
- ELLIS Arquitectos.
- Gerardo Acuña Cárdenas.
- JOHER S.A.

Se hicieron presentes por parte del ARIM:

- Arq. Yessenia Arce Araya
- Ing. Mario Lizano Rodríguez
- Ing. Carlos Luis Espinoza Rojas

Sin otro particular:

Arq. Yessenia Arce Araya
Jefe ARIM

"Red integrada Huetar Norte, líder en la prestación de servicios de salud"