



Ciudad Quesada, 23 de agosto del 2016  
D.R.S.S.H.N. -0343-ARIM-2016

Lic. Geiner Brenes García  
Area de Gestión de Bienes y Servicios  
Dirección Regional

Asunto: Aclaraciones Visita de sitio compra N°2016CD-000009-2499.  
Contratación de Consultoría Diseño Eléctrico de las Sedes de EBAIS Monterrey y Guatuso

Por este medio le saludo, y a la vez se comunica que el día de hoy se realizó visita de sitio de la compra indicada en el epígrafe. Al respecto se realizan las siguientes aclaraciones:

1. Se aclara que la empresa adjudicada deberá respetar la red actual del proyecto EDUS existente (expediente digital) y su futura ampliación y considerar este aspecto en el diseño.
2. Se aclara que se deberá considerar en el diseño, futuros equipos y ampliaciones de inmuebles que de previo al diseño sean indicadas por la parte técnica.
3. Se aclara que el Levantamiento dispuesto en el apartado de "estudios preliminares" que se hace mención en el cartel, considera únicamente: ubicación de todos los equipos, capacidades eléctricas requeridas, así como cualquier otro detalle que sea necesario para el nuevo diseño.
4. Se aclara que el diseño debe de contemplar, para la Sede de EBAIS Guatuso circuitos con cargas eléctricas de diseño normal y circuitos con cargas eléctricas conectadas al sistema de emergencias (planta eléctrica).
5. Se aclara que se adjunta cuadro con presupuesto estimado de las obras de las dos Sedes de EBAIS, el cual deberá de tomarse como base para el cálculo de honorarios de la oferta económica.
6. Se aclara que se adjuntan croquis en PDF de la Sede de EBAIS Guatuso tamaño 11 x 17 con escala 1:20 y dos laminas del plano eléctrico original en formato 90x60.
7. Se aclara que se adjunta croquis en formato PDF de la Sede de EBAIS Monterrey. Lamina 90 x 60 escala 1:75

Sin otro particular,

  
Arq. Yesenia Arce Araya  
Jefe del ARIM  
Dirección Regional Huetar



  
Ing. Carlos Espinoza Rojas  
ARIM  
Dirección Regional Huetar

CC: ArchivoY.A.A/