



AREA DE SALUD DE MATINA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TELEFONO: 2799-65-11
FAX: 27-18-65-62 CORREO: emezam@ccss.sa.cr

ESPECIFICACIONES BOMBAS TRASEGADORAS DE AGUA POTABLE

- Equipadas con motor eléctrico de 2 HP, 230 Voltios, 60 Hz, 1 Fase.
- Succión de 1-1/2"
- Descarga de 1-1/2"
- Carcaza de Hierro ASTMA-48 CLASE 30
- 1-etapa.
- 2 polos 3500 RPM
- Sello mecánico standard
- Para una presión máxima de 68 PSI
- Con un año de garantía sobre desperfectos mecánicos de fabrica

ESPECIFICACIONES DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

- Capacidad: 2500 Litros
- Tricapa
- Color azul, negro o café claro.

Asunto: Otros aspectos a tomar en consideración.

- La entrega se debe de realizar en la proveeduría del área en un horario de 7 am a 2 pm en caso de que se entregue la mercadería por medio de encomienda el proveedor al que se le adjudico dichos insumos es el único responsable por daños, que las cantidades no concuerden, o cualquier otro desperfecto que sufra la mercadería, ya que se solicita que la mercadería la entregue algún funcionario de la misma empresa a la que se le adjudica.
- Por la naturaleza de los productos en ocasiones de deberá adjudicar a el proveedor que venda productos compatibles entre si, aunque el precio sea mayor al de otro proveedor.
- El tiempo de entrega de 5 días hábiles.
- El método de evaluación será de 100% precio menor.



AREA DE SALUD DE MATINA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TELEFONO: 2799-65-11
FAX: 27-18-65-62 CORREO: emezam@ccss.sa.cr

- La verificación cuantitativa la realizar el señor Odir Leitón Alfaro, mientras que la cualitativa el señor Erick Meza Martínez.
- Cualquier duda o consulta realizarla al teléfono 27-99-65-11, con el señor Erick Meza Martínez, encargado de mantenimiento del Área de Salud de Matina.
- En caso de empate se utilizarán los siguientes criterios:
 1. La suerte mediante el lanzamiento de la moneda, esto Basado en el reglamento de la Ley de contratación administrativa artículo 55, párrafo 4 que a letra dice: *"En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas de desempate y, en caso de que aquél persista, definirá la suerte...se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora."*

Sin más por el momento se despide un servidor.

Área de Salud de Matina.


Sr. Erick Meza Martínez

Encargado de Mantenimiento

