



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital de Golfito Manuel Mora Valverde
Dirección Administrativa Financiera / Servicio Gestión Ingeniería y Mantenimiento
2775-79-01 / 2775-79-02
Correo electrónico: ltrigueros@ccss.sa.cr

DAF- SGIMHGMMV- 662-2020
5 de junio de 2020

HOSPITAL DE GOLFITO MMV
AREA DE GESTION BIENES Y SERVI
5 JUN 2020 PM 2:11

Licenciada
María Atencio Zapata, Coordinadora
Área de Gestión de Bienes y Servicios – UP 2702.

Estimada Señora:

ASUNTO: Entrega de Acta de Acuerdo de Visita al Sitio.

Se hace entrega de Acta de Acuerdos de la Visita al Sitio, realizada el día de hoy 05 de junio del presente año, referente al Expediente Administrativo 2020LA-000009-2702, con objeto "Campana Extractora de Vahos", Hospital de Golfito Manuel Mora Valverde

Esto con el propósito de la comunicación hacia los proveedores involucrados.

Sin otro particular.



SERVICIO DE GESTION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO


Ing. Andrey Alexandro García Argüello
INGENIERO ELECTROMECHANICO

Aaga/isa.

Copia: Archivo.



**ACTA DE VISITA AL SITIO
CAMPANA EXTRACTORA DE VAHOS
EXPEDIENTE 2020LA-000009-2702**

Al ser las diez horas del cinco de junio del dos mil veinte, encontrándonos presentes el Señor Jonathan Navarro Gamboa, cédula de identidad número uno – mil seiscientos sesenta – cero quinientos cincuenta y tres, de la empresa 2M Ingeniería, Señor Moisés Mena Quirós, cédula de identidad número uno – cero seiscientos cincuenta – cero quinientos cuarenta y siete, de la empresa Refrigeración Beirute, Señor José Sánchez González, cédula de identidad uno- mil doscientos noventa y siete – cero cuatrocientos ochenta y cuatro, de la empresa Keith y Ramírez y el Ing. Andrey Alexandro García Argüello, cédula de identidad uno – mil doscientos uno - cero trescientos veinticuatro, Ingeniero Electromecánico del Hospital de Golfito Manuel Mora Valverde, se hace reunión para verificar las condiciones del cartel y visita al sitio (Campana Extractora de Vahos), según expediente de compra 2020LA-000009-2702, indicando lo siguiente:

1. Se establece que la transición (botagua exterior), estará constituido de lámina esmaltada de color rojo.
2. Se ratifica botonera de accionamiento independiente por equipo IP65.
3. Se contempla el rubro de mantenimiento cuatrimestral tras la recepción de equipo.
4. Con respecto al desconectador ubicado en el techo, este se montará en estructura tipo pedestal en casos aplicables.
5. Se ratifica pintura de ducto exterior únicamente

Firmamos al ser las 11 horas



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital de Golfito Manuel Mora Valverde
Servicio de Gestión de Ingeniería y Mantenimiento



Ing. Andrey A. García Argüello
Cedula 1-1201-0324
Hospital de Golfito MMV

Jonathan

Sr. Jonathan Navarro Gamboa
Cedula 1-1660-0553
2M Ingeniería

Moisés

Moisés Mena Quirós
Cédula 1-0650-0547
Beirute

José

Sr. José Sánchez González
Cédula 1-1297-0484
Keith y Ramírez

CC: Expediente Administrativo 2020LA-000009-2702.
Archivo.

Jonca NG