



## Modificación N° 2

Licitación Abreviada 2018LA-000002-4402

Adquisición e instalación de sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) para Tomógrafos Helicoidales y obras complementarias de 4 (cuatro) Hospitales Regionales de la CCSS

MODIFICACIONES Y / O ACLARACIONES SOLICITADAS POR LOS POTENCIALES OFERENTES		
Aspectos legales administrativos: <input type="checkbox"/> Aspectos financieros <input type="checkbox"/> Aspectos técnicos: <input checked="" type="checkbox"/>		
Empresa o profesional independiente: <b>COMTEL</b>		
N°.7	Consulta:	<p>Existe una contradicción en relación al plazo de garantía de los equipos UPS y Aires Acondicionados, ya que en el cartel se establece lo siguiente:</p> <p>5.17 Período de garantía de funcionamiento Una vez realizada la recepción definitiva, empezará a correr el plazo de garantía de funcionamiento de construcción por el plazo de un año.</p> <p>Las especificaciones técnicas establecen lo siguiente:</p> <p>La garantía de todos los equipos y materiales debe ser de al menos 24 meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra.</p> <p>Estamos conscientes de que el periodo para consultas y objeciones ya venció, ahora queda a criterio de la administración aclarar este aspecto del cartel, deben considerar que esto podría generar problemas futuros en el análisis de ofertas por lo que creemos conveniente confirmar cual plazo de garantía es el correcto, para que todos los potenciales oferentes lo consideren en su oferta, así todos estaríamos bajo las mismas reglas.</p>
	Respuesta:	Se aclara que el plazo de garantía de todos los equipos y de la construcción será de 12 meses, contados a partir de la recepción definitiva de cada renglón del cartel.

MODIFICACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	
Aspectos legales administrativos: <input type="checkbox"/> Aspectos financieros: <input type="checkbox"/> Aspectos técnicos: <input checked="" type="checkbox"/>	
N°.1	En la sección 263353_UPS de las especificaciones técnicas eléctricas, en la página 2 deberá leerse de la siguiente manera:



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA**  
**DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA**

**NOTA:**

El presente documento de especificaciones técnicas, muestra los requerimientos mínimos aceptables, aplicables a materiales y equipos, y todo lo relacionado con estos: su instalación, pruebas, etc. en las instalaciones eléctricas del proyecto. Toda modificación debe ser aprobada por el inspector de la Caja. No se permite la instalación de materiales o equipos obsoletos o fuera de línea de producción por parte del Fabricante, además el Fabricante debe dar respaldo técnico (repuestos y soporte técnico) a sus productos por un período no menor a 5 años, en caso de duda el Inspector de la Caja puede solicitar carta emitida por el Fabricante para verificar el cumplimiento de esta condición. La garantía de todos los equipos y materiales debe ser de al menos 12 meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra.

Toda la instalación deberá cumplir con los requerimientos de National Fire Protection Association NFPA.

**FECHA DE ACTO DE APERTURA DE OFERTAS**

Se prorroga la fecha para el acto de apertura de ofertas:

Fecha: 5 de junio de 2018.

Hasta las: 10:00 a.m.

Lugar: Dirección de Arquitectura e Ingeniería. Sita: Oficinas Centrales de la CCSS, piso número 12 edificio Jenaro Valverde (anexo), San José, Avenida 4 ta, Calles 5 y 7.

El resto del cartel permanece invariable.

Ing. Robbi Vargas Muñoz  
Responsable del Contrato

Ing. Sergio Bonilla Jiménez  
Jefe de Área

Ing. Jorge Granados Soto  
Director a.i.  
Dirección Arquitectura e Ingeniería

RVM/SBJ/mmlc  
cc: Licda. Yerlin Blanco Robles  
Lic. Carlos Montero Fernández  
Ing. José Joaquín León Montero  
Ing. Greivin Alvarado Zamora

Estructura de archivo: Correspondencia enviada//SAGAL/Contratación Administrativa/Expediente de Contratación/2018LA-000002-4402

Notificar a: [jzapata@integracom.com](mailto:jzapata@integracom.com); [administracion@icelmec.com](mailto:administracion@icelmec.com); [cbenavides@elecmeza.com](mailto:cbenavides@elecmeza.com); [jperez@cmi.co.cr](mailto:jperez@cmi.co.cr); [castorga@racsa.co.cr](mailto:castorga@racsa.co.cr); [recepcion@solutecr.com](mailto:recepcion@solutecr.com); [licitaciones@comtelingenieria.com](mailto:licitaciones@comtelingenieria.com); [asolera@grupoelectrotecnica.com](mailto:asolera@grupoelectrotecnica.com);

Adicional las direcciones electrónicas indicadas en las actas de visita al sitio (Folios:53-55-57 de Expediente Administrativo).